



REPA-TECH GmbH
Spessartstraße 4
D-36341 Lauterbach
Fon 06641-919556
Fax 06641-919557
www.repa-tech.de
info@repa-tech.de

REPA-Dichtmittel im Trinkwasserbereich

Sehr geehrte Damen und Herren,

bezüglich Ihrer Anfrage zum Einsatz unserer Dichtmittel im Trinkwasserbereich können wir Ihnen mitteilen, dass die Inhaltsstoffe von REPA-R 200 und REPA-R 500 in den Positivlisten für Kunststoffe im Lebensmittelverkehr, die von der Kunststoffkommission des Bundesgesundheitsamtes herausgegeben ist, enthalten sind. Damit sind die Produkte für den Lebensmittelbereich zugelassen.

Anwendung: Das Leitungssystem absperren. Das Dichtungsmittel in einem Mischungsverhältnis 1 : 5 bis 1: 10 in das defekte Rohr hineinpumpen. Das Leitungsnetz unter Druck setzen. Die Dichtflüssigkeit benötigt eine Einwirkzeit von 24-36 Stunden. Es ist nach dem Abdichtungsvorgang sicher zu stellen, daß die überschüssige Menge an Produkt durch spülen aus dem System entfernt wird.

Die Erfolgsrate liegt bei ca. 70 %.

Mit freundlichen Grüßen

REPA-TECH GmbH